



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тверской области

**Бежецкая межрайонная  
прокуратура**

ул. Нечаева, д. 22, г. Бежецк,  
Тверская область, 171988

Директору ГБУ «Социально-  
реабилитационный центр для  
несовершеннолетних – мой  
семейный центр» Бежецкого района

✓ Кравченко И.С.

ул. Строительная, д. 11, г. Бежецк,  
Тверская область, 171983

д.б.о.з. дод1 № 105-дод1

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства в сфере обеспечения  
антитеррористической безопасности,  
пожарной безопасности

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – мой семейный центр» Бежецкого района требований антитеррористической защищенности, а также пожарной безопасности на объектах с круглосуточным пребыванием граждан, в том числе детей.

Согласно пункту 11 раздела II Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) к основным задачам противодействия терроризму относятся:

- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

- обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Требования).

Названные Требования устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и

Бежецкая межрайонная прокуратура Тверской  
области  
№ 106/Прдп8-21-20280032

БЖ (20) 004557

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, включая вопросы инженерно-технической укрепленности этих объектов (территорий), их категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта безопасности объектов (территорий).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – мой семейный центр» Бежецкого района присвоена 2 категория (акт обследования и категорирования от 22.02.2017).

В нарушение подпункта «ж» пункта 16 Требований организационно-распорядительные документы по вопросам проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей из зданий (сооружений) в учреждении не разработаны и не утверждены.

Вопреки пункту 15 Требований в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – мой семейный центр» Бежецкого района мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) такие как: учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей объекта; инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении за 2020 год – 1 квартал 2021 года не проводились.

Взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не организовано (нарушен п/п «б» п. 15 Требований).

Кроме того, в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – мой семейный центр» Бежецкого района установлены нарушения пожарной безопасности.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые вступили в силу с 01.01.2021 (далее - Правила противопожарного режима в РФ).

Названные Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и

других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пунктом 12 Правил противопожарного режима в РФ предусмотрено, что руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Согласно подпункту «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

. В нарушение указанных требований в коридоре административного здания на втором этаже фонарный светильник не оборудован конструкцией рассеивателя (колпаком).

Вопреки пункта 12 Правил противопожарного режима в РФ двери складских помещений не оборудованы информационной табличкой с указанием категории хранящихся веществ и материалов.

Кроме того, в нарушение пункта 4.4.6 приказа МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери лестничной клетки не оборудованы устройством для самозакрывания.

В нарушение требований приказа МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 № 852 «Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы проектирования» в помещении раздевалки ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – мой семейный центр» Бежецкого района на первом этаже установлен один автоматический пожарный извещатель; устройство звукового оповещения расположено на расстоянии менее 150 мм от потолка в помещении раздевалки первого этажа; извещатель автоматический пожарной сигнализации расположен на расстоянии менее 0,5 мм от светильника в помещении кабинета по работе с семьей.

Результаты проверки свидетельствуют об отсутствии должной организации работы в сфере пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, что в дальнейшем может привести к неустранимым сложностям, в том числе возможные подготовку и совершение террористического акта.

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,

возложенные на него трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину и выполнять установленные нормы труда.

Согласно статье 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

В целях устранения причин и условий, способствующих нарушению действующего законодательства, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о привлечении виновных работников к дисциплинарной ответственности (Определение судебной коллегии по административным делам ВС РФ от 06.07.2016 г. по делу № 88-КГ 16-2).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, сообщить в межрайонную прокуратуру.

3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок (к письменному ответу приложить материалы, подтверждающие фактическое устранение нарушений законодательства).

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, в случае применения наказания предоставить заверенную копию приказа о наложении взыскания.

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



С.Н. Сиротин